



H-6400 Kiskunhalas Kőrösi út 5.

Tel.: +36 77/ 421 - 622, +36 77/ 420 - 321

Fax: +36 77/ 421 - 030

Web: www.kiskunviz.hu

E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu

Cégj.sz.: 03-09-126654

Adósz.: 24688886-2-03

Bankszámlasz.: 11732064-20050461

Iktatószám: 8255-2/2017.

VIZIKÖZMŰ ÜZEMELTETŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Víziközmű nyilatkozat Harta Nagyközség Önkormányzata - H-6326 Harta, Iskola köz - szám 3 hrsz. 100 m-es körzetében, az ivóvíz gerinchálózatról kivehető oltóvíz mennyiségéről.

Készült: 2017. október 30. a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Kalocsa Üzemmértéknökség hivatalos helyiségében.

Kérelmező alapadatai:

Név: Harta Nagyközség Önkormányzata
Cím: H-6326 Harta, Templom u. 68. szám

A megjelölt ingatlan közterületi környezetében, 2 db víziközmű hálózatra telepített oltóvíz vételezésre szolgáló tűzcsap szerelvény található.

Az ingatlan környezetében levő ivóvíz közmű adatai:

1. Iskola köz, 3 hrsz. előtt:

Gerincvezeték:	NA 80 AC
Statikus nyomásérték:	$p = 4,0 \text{ bar}$
Dinamikus nyomásérték:	$p = 0,5 \text{ bar}$
$Q_{\max}$ hálózat (számított):	$Q_{\max} = 1.000 \text{ l/p}$
Tűzcsap szerelvény helye EOv:	Y: 648.404 m
	X: 149.806 m
Tűzcsap szerelvény típusa:	NA 80 altalaj
Érintett ingatlan telekhatárától mért távolság:	L = 1,5 m
Tűzcsap mért vízhozama üzemi állapotban:	Q = 650 l/min

2. Templom utca 78 hrsz., 48. szám előtt:

Gerincvezeték:	NA 150 AC
Statikus nyomásérték:	$p = 4,0 \text{ bar}$
Dinamikus nyomásérték:	$p = 0,5 \text{ bar}$
$Q_{\max}$ hálózat (számított):	$Q_{\max} = 1.600 \text{ l/p}$
Tűzcsap szerelvény helye EOv:	Y: 648.437 m
	X: 149.747 m
Tűzcsap szerelvény típusa:	NA 80 föld feletti
Érintett ingatlan telekhatárától mért távolság:	L = 14 m
Tűzcsap mért vízhozama üzemi állapotban:	Q = 1.000 l/min

A mért kivehető egyidejű együttes vízhozam: $650+1.000=1.650 \text{ l/p}$.

A mért kivehető vízhozamot a következő meglévő műszaki körülmények között tudjuk biztosítani:

Víz kivétel időtartama: $t_{\text{tűz}} = 90$ perc. A pillanatnyi fogyasztási helyzet és a műszaki, hidraulikai üzemállapot ezeket az értékeket jelentősen befolyásolják.

Jelen víziközmű üzemeltetői nyilatkozatunkat a fogyasztó kérésére hatósági eljáráshoz szükséges adatszolgáltatás céljából adtuk ki.



Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
H-6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.



Kérjük a nyilatkozatban foglaltak figyelembe vételét.

Nyilatkozatunk érvényessége a kiadástól számított 1 év.

Kalocsa, 2017. október 30.

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.
Adószám: 24698886-2-03
BB: 10102543-09568112-00000007
OTP: 11732264 20050461


/:Nagy Lajos:/h
műszaki nyilvántartó